



Tillgängligt för rullstolsburna

Gångväg mot entré: till hotellets entré leder en trappa med ramp från motsatta sidan. Det finns en ramp med ledstång på båda sidorna, 12 % lutning och bredd 120 cm.

Entrédörr: dörrens passagebredd minst 84 cm med manuell öppning.

Receptionsdisk: receptionsdisk 115 cm hög.

Inomhusmiljö: receptionshallen och lobbyn är rymlig och i lobbyn finns en läshörna. Restaurangen och toaletter finns i anslutning till receptionen.



Tillgängligt för synskadade

Gångväg mot entré: gångytan reserverad för fotgängare.

Entrédörr: manuell öppning utan avvikande färg eller kontrastmarkering.

Receptionsdisk: synlig från entrén utan nivåskillnader.

Inomhusmiljö: receptionshallen och lobbyn är rymlig och i lobbyn finns en läshörna. Restaurangen och toaletter finns i anslutning till receptionen.



Tillgängligt för astmatiker och allergiker

Servicehundar och ledarhundar är välkomna i hela hotellet. I den gamla delen är djur tillåtna på rummen.



Handikapparkering

Parkering finns direkt utanför hotellet, en handikapplats finns för kortare angöring. För hotellgäster finns parkeringsplatser på hotellet gård.



Kundtoalett intill receptionen

- en dam och herrtoalett med skylt på dörr
- engreppsblandare
- kan låsas från insidan
- krok för kläder/väskor
- visuellt larmdon för brandlarm



Handikapptoalett

- symbol på dörren
- dörrbredd 90 cm
- kan låsas från insidan
- yta minst 220x320cm
- toaletsitthöjd minst 46 cm
- stödhandtag på båda sidor
- sensorstyrd blandare
- fritt manöverutrymme 150x150 cm
- fritt utrymme på sidor av toalettstolen 49x57 cm
- klädkrok på dörr 172 cm



Hiss, nya delen

- storlek 110x140 cm
- dörrbredd 90 cm
- automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik
- manöverpanel utanför hiss på 114 cm höjd
- ledstång längs hissens långsida
- larm samt nödtelefon är visuellt markerade



Hiss, gamla delen

- storlek 130x132 cm
- ledstång finns
- automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik
- dörrbredd 90 cm
- manöverpanel utanför hiss på 102 cm höjd

Det finns två handikapprum och två allergirum. Handikapprummen är på andra våningen. Utrymning från handikapprum kan endast ske via trappor, vilket uppmärksammar att få tydlig information från receptionen vad som gäller i en eventuell nödsituation.

Handikapprum

- visuell och taktil skyltning
- utrymmet bakom dörr 110x200 cm
- dörrens passagebredd 80 cm med 3 cm tröskel
- höjd på arbetsbord 80 cm
- klädkrokar på 182 cm höjd

Dusch-bad

- dörrens passagebredd till dusch-bad 90 cm
- handdusch
- klädkrokar på 120 cm och 150 cm höjd